

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник начальника групи інженерного забезпечення – начальник відділення енергозабезпечення Мобільного рятувального центру швидкого реагування Державної служби України з надзвичайних ситуацій
полковник служби цивільного захисту
Максим МИМРЕНКО

« ____ » _____ 20__ р

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

на проведення практичного заняття з спеціальної підготовки з навчальною групою № 14 МРЦ ШР ДСНС України
« ____ » _____ 20__ року

Тема: Підготовка до роботи і запуск мотопомпи АМРНІВІО 1500 GXV-390

Відпрацьована вправа: Розгортання, пуск мотопомпи АМРНІВІО 1500 GXV-390 , забір води та подача на один напірний рукав діаметром 51 мм (66 мм)

Навчальна мета: Відпрацювання з особовим складом групи інженерного забезпечення розгортання, пуск мотопомпи, забір води та подача на один напірний рукав діаметром 51 мм (66 мм).

Час: 45 хвилин.

Місце проведення: Територія центру

Навчально-матеріальне забезпечення: мотопомпа АМРНІВІО 1500 GXV-390

Нормативно-правові акти та література: Наказ МВС від 12.06.2023 № 480 «Про затвердження Змін до Порядку організації службової підготовки осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту»

Наказ МНС України № 312 від 07.05.2007 року «Правила безпеки праці в органах і підрозділах МНС України».

Порядок проведення заняття

№ з/п	Питання, що відпрацьовуються	Стислий зміст	Методичні вказівки
1	Організаційні заходи	Шикування навчальної групи та перевірка зовнішнього вигляду. Оголошення теми і мети заняття. Інструктаж з правил безпеки праці	Час: 5 хв.
2	Перевірка знань	1.Послідовність (порядок) виконання нормативу 2.Час виконання нормативу .	Час: 5 хв.
3	Відпрацювання практичної частини заняття	<p>Навчальну вправу виконують 3 особи. Мотопомпа знаходиться біля водоймища, всмоктувальний і напірний рукава, відро та сітка знаходяться біля мотопомпи. Рятувальники, одягнені у захисний одяг рятувальника та спорядження, стоять на відстані 1 м від мотопомпи. За командою рятувальники приєднують до мотопомпи всмоктувальний та напірний рукава, опускають всмоктувальний рукав у водоймище, запускають двигун мотопомпи та проводять забір води.</p> <p>Початок: подано команду «Мотопомпу на водоймище встановити».</p> <p>Закінчення: мотопомпа встановлена на водоймище та подано воду.</p> <p>Нормативи:</p> <ul style="list-style-type: none"> - відмінно, 3 хв 20 с, - добре, 4 хв - задовільно, 4 хв 20 с. <p>1. Оцінка знижується на один бал, якщо: не дотримувалась встановлена послідовність при розгортанні і пуску мотопомпи; відсутня герметичність у напірній лінії.</p> <p>2. Навчальна вправа оцінюється «незадовільно», якщо відсутня герметичність у забірній лінії.</p>	Час: 30 хв. Команди. Необхідні методичні пояснення
4	Підбиття підсумків	Надається оцінка рівню підготовленості особового складу. Зазначаються характерні помилки. Оголошуються оцінки. Надаються відповіді на запитання	Час: 5 хв. Організувати прибирання місця заняття

Методичну розробку підготував:

Начальник відділення насосних установок

Сержант служби цивільного захисту

Сергій ФЕСАН

«__» _____ 20__ р.