

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник відділення
енергозабезпечення Мобільного
рятувального центру швидкого
реагування Державної служби України з
надзвичайних ситуацій
молодший лейтенант служби
цивільного захисту

Артур КОЗИРСЬ

« ____ » _____ 20__ р

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

**на проведення практичного заняття з спеціальної підготовки з навчальною
групою № 14 МРЦ ШР ДСНС України**

« ____ » _____ 20__ року

Тема: : Строки та порядок проведення технічного обслуговування
електростанцій

Відпрацьована справа: : Освоєння роботи по технічному обслуговуванні
електростанцій

Навчальна мета: : Доведення до особового складу принципів роботи по
технічному обслуговуванні електростанцій

Час: 90 хвилин.

Місце проведення: територія центру, учбовий полігон.

Навчально-матеріальне забезпечення: електростанції: SDMO Genzet J88K,
Geko 200000 ED-S/DEDA, 150000 ED- S/DEDA SS, DALGAKIRAN DJ580DD

Нормативно-правові акти та література: Інструкція для генератарів: SDMO
Genzet J88K, Geko 200000 ED-S/DEDA, 150000 ED- S/DEDA SS, DALGAKIRAN
DJ580DD

Порядок проведення заняття

№ з/п	Питання, що відпрацьовуються	Стислий зміст	Методичні вказівки
1	Організаційні заходи	Електростанція встановлена на огороженому майданчику. За командою вкрутити два бури, перевірити опір заземлення вимірювальним приладом, з'єднати проводом із корпусом станції. Початок: подано команду «Захисне заземлення встановити». Закінчення: доповідь «Заземлення встановлено».	Час: 5 хв.
2	Перевірка знань	Технічне обслуговування генератора SDMO Genzet J88K Geko 200000 ED-S/DEDA, 150000 ED- S/DEDA SS, DALGAKIRAN DJ580DD - Перевірка стану оливи та масляних фільтрів -Перевірка натягу та зносу ременя -Злив конденсату з паливного фільтра сепаратора -Перевірка стану кріпильних та електричних з'єднань -Перевірка отворів силового генератора -Перевірка напруги в акумуляторних батареях -Перевірка з'єднань системи випуску відпрацьованих газів -Перевірка контрольно-вимірювальних приладів та показчиків на пульті управління	Час: 5 хв.
3	Відпрацювання практичної частини заняття	Літній період відмінно - 30 хв добре – 35 хв задовільно - 40хв Зимовий\ період відмінно - 32 хв добре – 37 хв задовільно - 42 хв	Час: 30 хв. Команди. Необхідні методичні пояснення
4	Підбиття підсумків	Надається оцінка рівню підготовленості особового складу. Зазначаються характерні помилки. Оголошуються оцінки. Надаються відповіді на запитання	Час: 5 хв. Організувати прибирання місця заняття

Методичну розробку підготував:

Начальник відділення насосних установок

Лейтенант служби цивільного захисту

«__» _____ 20__ р.

Сергій ФЕСАН