

## **ЗАТВЕРДЖУЮ**

Начальник відділення  
енергозабезпечення Мобільного  
рятувального центру швидкого  
реагування Державної служби України з  
надзвичайних ситуацій  
молодший лейтенант служби  
цивільного захисту

Артур КОЗИРЄВ

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ р

## **МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА**

**на проведення практичного заняття з спеціальної підготовки з навчальною  
групою № 14 МРЦ ШР ДСНС України**

**« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ року**

**Тема:** Підготовка до роботи і запуск електростанції DALGAKIRAN DJ580DD

**Відпрацьована вправа:** Підготовка до роботи і запуск електростанції  
DALGAKIRAN DJ580DD.

**Навчальна мета:** опрацювати тему заняття з особовим складом

**Час:** 45 хвилин.

**Місце проведення:** Територія центру

**Навчально-матеріальне забезпечення:** електростанція DALGAKIRAN  
DJ580DD

**Нормативно-правові акти та література:** від 23 серпня 2016 року № 562 «Про  
затвердження Інструкції з організації експлуатації інженерно-технічних засобів»  
з метою вдосконалення організації експлуатації інженерно-технічних засобів  
електростанція DALGAKIRAN DJ580DD

## Порядок проведення заняття

№ з/п	Питання, що відпрацьовуються	Стислий зміст	Методичні вказівки
1	Організаційні заходи	Шиккування навчальної групи та перевірка зовнішнього вигляду. Оголошення теми і мети заняття. Інструктаж з правил безпеки праці	Час: 5 хв.
2	Перевірка знань	Питання повторення:	Час: 5 хв.
3	Відпрацювання практичної частини заняття	<p>Навчальну вправу виконують 3 особи. Мотопомпа знаходиться біля водоймища, всмоктувальний і напірний рукава, відро та сітка знаходяться біля мотопомпи. Рятувальники, одягнені у захисний одяг рятувальника та спорядження, стоять на відстані 1 м від мотопомпи. За командою рятувальники приєднують до мотопомпи всмоктувальний та напірний рукава, опускають всмоктувальний рукав у водоймище, запускають двигун мотопомпи та проводять забір води.</p> <p>Початок: подано команду «Мотопомпу на водоймище встановити».</p> <p>Закінчення: мотопомпа встановлена на водоймище та подано воду.</p> <p>Нормативи:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- відмінно, 3 хв 20 с.</li> <li>- добре, 4 хв.</li> <li>- задовільно, 4 хв 20 с.</li> </ul> <p>1. Оцінка знижується на один бал, якщо: не дотримувалась встановлена послідовність при розгортанні і пуску мотопомпи; відсутня герметичність у напірній лінії.</p> <p>2. Навчальна вправа оцінюється «незадовільно», якщо відсутня герметичність у забірній лінії.</p>	Час: 30 хв. Команди. Необхідні методичні пояснення
4	Підбиття підсумків	Надається оцінка рівню підготовленості особового складу. Зазначаються характерні помилки. Оголошуються оцінки. Надаються відповіді на запитання	Час: 5 хв. Організувати прибирання місця заняття

Методичну розробку підготував:  
 Начальник відділення насосних установок  
 лейтенант служби цивільного захисту

Сергій ФЕСАН

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.