

## **ЗАТВЕРДЖУЮ**

Начальник відділення  
енергозабезпечення Мобільного  
рятувального центру швидкого  
реагування Державної служби України з  
надзвичайних ситуацій  
молодший лейтенант служби  
цивільного захисту

Артур КОЗИРЄВ

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ р

### **МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА**

**на проведення практичного заняття з профільної підготовки з навчальною  
групою № 14 МРЦ ШР ДСНС України**

**« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ року**

**Тема: :** Призначення, будова, ТТХ, правильність експлуатації електростанцій

**Відпрацьована справа: :** Призначення, будова, ТТХ, правильність експлуатації на прикладі електростанції DALGAKIRAN DJ580DD

**Навчальна мета: :** Доведення до особового складу принципів роботи електростанції DALGAKIRAN DJ580DD

**Час: 45 хвилин.**

**Місце проведення:** територія центру, учбовий полігон.

**Навчально-матеріальне забезпечення:** електростанція DALGAKIRAN DJ580DD

**Нормативно-правові акти та література:** Наказ МВС від 12.06.2023 № 480 «Про затвердження Змін до Порядку організації службової підготовки осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту»

Наказ МНС України №81 від 30.01.2012 року «Про затвердження Положення про службу охорони праці МНС України».

## Порядок проведення заняття

№ з/п	Питання, що відпрацьовуються	Стислий зміст	Методичні вказівки
1	Організаційні заходи	Електростанція встановлена на огороженому майданчику. За командою вкрутити два бури, перевірити опір заземлення вимірною приладом, з'єднати проводом із корпусом станції. Початок: подано команду «Захисне заземлення встановити». Закінчення: доповідь «Заземлення встановлено».	Час: 5 хв.
2	Перевірка знань	Закінчення: доповідь «Заземлення встановлено». Обслуга знаходиться на відстані 2 м від електростанції, яка встановлена на огороженому майданчику. За командою встановити заземлення та під'єднати кабельну мережу до електростанції. Обслуга надягає діелектричні засоби захисту та заводить електростанцію. Початок: подано команду «Електростанцію розгорнути». Закінчення: доповідь «Електростанцію розгорнуто». Примітка. Навчальна вправа виконується при двигуні, прогрітому до робочої температури.	Час: 5 хв.
3	Відпрацювання практичної частини заняття	Літній період відмінно - 30 хв добре – 35 хв задовільно - 40хв  Зимовий період відмінно - 32 хв добре – 37 хв задовільно - 42 хв	Час: 30 хв. Команди. Необхідні методичні пояснення
4	Підбиття підсумків	Надається оцінка рівню підготовленості особового складу. Зазначаються характерні помилки. Оголошуються оцінки. Надаються відповіді на запитання	Час: 5 хв. Організувати прибирання місця заняття

Методичну розробку підготував:  
Начальник відділення насосних установок  
Лейтенант служби цивільного захисту

Сергій ФЕСАН

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.