

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник відділення
енергозабезпечення Мобільного
рятувального центру швидкого
реагування Державної служби України з
надзвичайних ситуацій
молодший лейтенант служби
цивільного захисту

Артур КОЗИРЄВ

« ____ » _____ 20__ р

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

**на проведення практичного заняття з тактичної підготовки з навчальною
групою № 14 МРЦ ШР ДСНС України**

« ____ » _____ 20__ року

Тема: : Встановлення електростанції, підключення та подання живлення за допомогою електростанції 200000 ED- S/DEDA

Відпрацьована вправа: : Освоєння роботи по електростанції 200000 ED- S/DEDA

Навчальна мета: : Доведення до особового складу принципів роботи електростанції 200000 ED- S/DEDA

Час: 45 хвилин.

Місце проведення: територія центру, учбовий полігон.

Навчально-матеріальне забезпечення: електростанція 200000 ED- S/DEDA

Нормативно-правові акти та література: Наказ МВС від 12.06.2023 № 480 «Про затвердження Змін до Порядку організації службової підготовки осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту»

Наказ МНС України №81 від 30.01.2012 року «Про затвердження Положення про службу охорони праці МНС України».

Порядок проведення заняття

№ з/п	Питання, що відпрацьовуються	Стислий зміст	Методичні вказівки
1	Організаційні заходи	Електростанція встановлена на огороженому майданчику. За командою вкрутити два бури, перевірити опір заземлення вимірною приладом, з'єднати проводом із корпусом станції. Початок: подано команду «Захисне заземлення встановити». Закінчення: доповідь «Заземлення встановлено».	Час: 5 хв.
2	Перевірка знань	Закінчення: доповідь «Заземлення встановлено». Обслуга знаходиться на відстані 2 м від електростанції, яка встановлена на огороженому майданчику. За командою встановити заземлення та під'єднати кабельну мережу до електростанції. Обслуга надягає діелектричні засоби захисту та заводить електростанцію. Початок: подано команду «Електростанцію розгорнути». Закінчення: доповідь «Електростанцію розгорнуто». Примітка. Навчальна вправа виконується при двигуні, прогрітому до робочої температури.	Час: 5 хв.
3	Відпрацювання практичної частини заняття	Літній період відмінно - 30 хв добре – 35 хв задовільно - 40хв Зимовий період відмінно - 32 хв добре – 37 хв задовільно - 42 хв	Час: 30 хв. Команди. Необхідні методичні пояснення
4	Підбиття підсумків	Надається оцінка рівню підготовленості особового складу. Зазначаються характерні помилки. Оголошуються оцінки. Надаються відповіді на запитання	Час: 5 хв. Організувати прибирання місця заняття

Методичну розробку підготував:
Начальник відділення насосних установок
Лейтенант служби цивільного захисту

Сергій ФЕСАН

« ___ » _____ 20__ р.