

## **ЗАТВЕРДЖУЮ**

Начальник відділення  
енергозабезпечення Мобільного  
рятувального центру швидкого  
реагування Державної служби України з  
надзвичайних ситуацій  
молодший лейтенант служби  
цивільного захисту

Артур КОЗИРЄВ

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ р

### **МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА**

**на проведення практичного заняття з тактичної підготовки з навчальною  
групою № 14 МРЦ ШР ДСНС України**

**« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ року**

**Тема: :** Підготовка до роботи і запуск електростанції 150000 ED- S/DEDA SS

**Відпрацьована справа: :** Освоєння роботи по електростанції 150000 ED-  
S/DEDA SS

**Навчальна мета: :** Доведення до особового складу принципів роботи  
електростанції 150000 ED- S/DEDA SS

**Час:** 45 хвилин.

**Місце проведення:** територія центру, учбовий полігон.

**Навчально-матеріальне забезпечення:** електростанція DALGAKIRAN  
DJ580DD

**Нормативно-правові акти та література:** Наказ МВС від 12.06.2023 № 480  
«Про затвердження Змін до Порядку організації службової підготовки осіб  
рядового і начальницького складу служби цивільного захисту»

Наказ МНС України №81 від 30.01.2012 року «Про затвердження Положення про  
службу охорони праці МНС України».

## Порядок проведення заняття

№ з/п	Питання, що відпрацьовуються	Стислий зміст	Методичні вказівки
1	Організаційні заходи	<p>Електростанція встановлена на огороженому майданчику. За командою вкрутити два бури, перевірити опір заземлення вимірювальним приладом, з'єднати проводом із корпусом станції.</p> <p>Початок: подано команду «Захисне заземлення встановити».</p> <p>Закінчення: доповідь «Заземлення встановлено».</p>	Час: 5 хв.
2	Перевірка знань	<p>Закінчення: доповідь «Заземлення встановлено».</p> <p>Обслуга знаходиться на відстані 2 м від електростанції, яка встановлена на огороженому майданчику. За командою встановити заземлення та під'єднати кабельну мережу до електростанції. Обслуга надягає діелектричні засоби захисту та заводять електростанцію.</p> <p>Початок: подано команду «Електростанцію розгорнути».</p> <p>Закінчення: доповідь «Електростанцію розгорнуто».</p> <p>Примітка. Навчальна вправа виконується при двигуні, прогрітому до робочої температури.</p>	Час: 5 хв.
3	Відпрацювання практичної частини заняття	<p>Літній період</p> <p>відмінно - 30 хв добре – 35 хв задовільно - 40хв</p> <p>Зимовий період</p> <p>відмінно - 32 хв добре – 37 хв задовільно - 42 хв</p>	Час: 30 хв. Команди. Необхідні методичні пояснення
4	Підбиття підсумків	<p>Надається оцінка рівню підготовленості особового складу.</p> <p>Зазначаються характерні помилки.</p> <p>Оголошуються оцінки.</p> <p>Надаються відповіді на запитання</p>	Час: 5 хв. Організувати прибирання місця заняття

Методичну розробку підготував:  
 Начальник відділення насосних установок  
 лейтенант служби цивільного захисту

Сергій ФЕСАН

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.