

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник групи інженерного
забезпечення

Мобільного рятувального центру
швидкого реагування Державної служби
України з надзвичайних ситуацій

молодший лейтенант служби
цивільного захисту

Сергій ДОВГАНЮК

« ____ » _____ 20__ р

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

**на проведення практичного заняття з профільної підготовки з навчальною
групою № 14 МРЦ ШР ДСНС України**

« ____ » _____ 20__ року

Тема: запуск електростанції відповідно до інструкції з експлуатації, яка передбачена заводом виробником

Відпрацьована вправа: призначення, будова, правильність експлуатації, яка передбачена заводом виробником, на прикладі DALGAKIRAN DJ580DD.

Навчальна мета: доведення до особового складу принципів роботи електростанції, які передбачені заводом виробником, на прикладі DALGAKIRAN DJ580DD.

Час: 1 год.

Місце проведення: територія центру, учбовий полігон.

Навчально-матеріальне забезпечення: електростанція DALGAKIRAN DJ580DD.

Нормативно-правові акти та література: Наказ МВС від 12.06.2023 № 480 «Про затвердження Змін до Порядку організації службової підготовки осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту»

Наказ МНС України №81 від 30.01.2012 року «Про затвердження Положення про службу охорони праці МНС України».

Порядок проведення заняття

№ з/п	Питання, що відпрацьовуються	Стислий зміст	Методичні вказівки
1	Організаційні заходи	<p>Електростанція встановлена на огороженому майданчику. За командою вкрутити два бури, перевірити опір заземлення вимірювальним приладом, з'єднати проводом із корпусом станції.</p> <p>Початок: подано команду «Захисне заземлення встановити».</p> <p>Закінчення: доповідь «Заземлення встановлено».</p>	Час: 5 хв.
2	Перевірка знань	<p>Закінчення: доповідь «Заземлення встановлено».</p> <p>Обслуга знаходиться на відстані 2 м від електростанції, яка встановлена на огороженому майданчику. За командою встановити заземлення та під'єднати кабельну мережу до електростанції. Обслуга надягає діелектричні засоби захисту та заводить електростанцію.</p> <p>Початок: подано команду «Електростанцію розгорнути».</p> <p>Закінчення: доповідь «Електростанцію розгорнуто».</p> <p>Примітка. Навчальна вправа виконується при двигуні, прогрітому до робочої температури.</p>	Час: 5 хв.
3	Відпрацювання практичної частини заняття	<p>Літній період</p> <p>відмінно - 30 хв добре – 35 хв задовільно - 40хв</p> <p>Зимовий період</p> <p>відмінно - 32 хв добре – 37 хв задовільно - 42 хв</p>	Час: 30 хв. Команди. Необхідні методичні пояснення
4	Підбиття підсумків	<p>Надається оцінка рівню підготовленості особового складу.</p> <p>Зазначаються характерні помилки.</p> <p>Оголошуються оцінки.</p> <p>Надаються відповіді на запитання</p>	Час: 5 хв. Організувати прибирання місця заняття

Методичну розробку підготував:
 Начальник відділення енергозабезпечення
 Лейтенант служби цивільного захисту

Сергій ФЕСАН

« ___ » _____ 20__ р.