

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник групи інженерного
забезпечення

Мобільного рятувального центру
швидкого реагування Державної служби
України з надзвичайних ситуацій
молодший лейтенант служби
цивільного захисту

Сергій ДОВГАНЮК

« ____ » _____ 20__ р

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

**на проведення практичного заняття з спеціальної підготовки з навчальною
групою № 14 МРЦ ШР ДСНС України**

« ____ » _____ 20__ року

Тема: правила роботи та типи захисту для роботи під напругою до 1000В.

Відпрацьована справа: проведення перевірки діелекторичного інструменту на предмет механічних пошкоджень.

Навчальна мета: відпрацювання з особовим складом групи інженерного забезпечення проведення перевірки діелекторичного інструменту на предмет механічних пошкоджень.

Час: 2 год.

Місце проведення: територія центру.

Навчально-матеріальне забезпечення: діелекторичний інструмент.

Нормативно-правові акти та література: Наказ МВС від 12.06.2023 № 480 «Про затвердження Змін до Порядку організації службової підготовки осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту»

Наказ МНС України №81 від 30.01.2012 року «Про затвердження Положення про службу охорони праці МНС України».

Порядок проведення заняття

№ з/п	Питання, що відпрацьовуються	Стислий зміст	Методичні вказівки
1	Організаційні заходи	Шикування навчальної групи та перевірка зовнішнього вигляду. Оголошення теми і мети заняття. Інструктаж з правил безпеки праці	Час: 10 хв.
2	Перевірка знань	Питання повторення:	Час: 10 хв.
3	Відпрацювання практичної частини заняття	Рятувальник, одягнений у захисний одяг рятувальника та спорядження, знаходиться на відстані 1 м від розкладеного діелектричного інструменту. В процесі перевірки електротехнічний персонал проводить огляд: діелектричних рукавиць, діелектричних чоботів, ковриків та іншого діелектричного обладнання. При виявленні порушень зазначити що проведення будь яких робіт цим інструментом суворо заборонено проводити.	Час: 60 хв. Команди. Необхідні методичні пояснення
4	Підбиття підсумків	Надається оцінка рівню підготовленості особового складу. Зазначаються характерні помилки. Оголошуються оцінки. Надаються відповіді на запитання	Час: 10 хв. Організувати прибирання місця заняття

Методичну розробку підготував:

Начальник відділення енергозабезпечення

Лейтенант служби цивільного захисту

« ___ » _____ 20__ р.

Сергій ФЕКАН